

宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目

暖通材料询价邀请函

各潜在供应商：

根据项目建设需要，发包人、承包人、监理人按照合同约定对宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目暖通铜管保护壳及通风管道绝热材料进行市场询价，邀请各供应商做出报价，报价必须满足设计和国家相关规范要求，不能满足原设计单位要求和完整报价者不参与报价，报价要求如下：

请按《暖通材料询价清单》进行一次性报价，此报价包括原材料原价、税费、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运输至施工现场仓库的全部费用（含税价）。报价参考《暖通材料询价清单》，按所参考品牌报价，且在供应商选用品牌列注明所选品牌。

交货地点：宁南县宁远镇

各供应商编制好相应报价文件后，将公司资质、营业执照、生产许可证，以纸质密封加盖公司鲜章通过邮件快递方式邮寄到宁南县人民医院。邮件在2023年12月14日寄到，逾期报价作废。

快递信息如下：

收件地址：宁南县人民医院（四川省宁南县宁远镇顺城北街206号）；邮编：615400；收件人：张女士 联系电话：19960289689。

附件：宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目暖通
材料询价清单

宁南县人民医院

2023年12月7日



暖通材料询价清单

项目名称：宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目



序号	名称	规格型号技术标准	单位	预估数量	供应商报价 (含税单价)	备注	供应商选用品牌
1	铜管保护壳	不锈钢桥架1000*200	米	70		材料价	
2	铜管保护壳	不锈钢桥架500*200	米	70		材料价	
3	铜管保护壳	不锈钢桥架200*200	米	90		材料价	
4	风管保护壳	0.6mm厚铝板	m ²	200		材料价	
5	通风管道绝热	内衬铝箔的离心玻璃棉板，含贴面整体防火等级须达到不燃A级，导热系数入=0.033W/m.K, 容重48kg/m ³ 隔汽层采用耐腐蚀防潮防火贴面，厚度30mm	m ³	150		材料价	
6	通风管道绝热	内衬铝箔的离心玻璃棉板，含贴面整体防火等级须达到不燃A级，导热系数入=0.033W/m.K, 容重48kg/m ³ 隔汽层采用耐腐蚀防潮防火贴面，厚度50mm	m ³	10		材料价	

一、报价参考商务条件：

- 1、供应商与总包单位签定采购合同，本次询价为材料单价，价格包含材料原价、税费、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运至施工现场仓库费用。报价的同时提供公司资质、营业执照。供应商提供相应的材料检测报告等手续。
- 2、预估工程量不作为结算依据。按实际施工量、审计结算为准

